



9- A PRÓPRIA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO, QUE COBRE TODA A ÁREA A SER PROTEGIDA, FOI CONSIDERADA COMO CAPTOR NATURAL COMPODO O SUB-SISTEMA DE CAPTAÇÃO.

ABNT NBR5419-4: PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PARTE 4: SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INTERNOS NA ESTRUTURA.

**BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" (70 mm<sup>2</sup>)**

REVISÃO **ÍTALO ROBERTO DE FREITAS OLIVEIRA**  
ENG. ELETRICISTA - RPN: 1821293673. REGISTRO: 1821293673PE

INTERPOLO Engenharia Ltda  
Rua 15 de Novembro, 315, 2º andar, Sala 01, Centro, Itambé,  
Pernambuco, CEP: 55920-000. CNPJ: 48.272.815/0001-56  
(81) 99405-3256  
interpolo.eng@gmail.com  
www.interpoloengenharia.com.br/